

RYHMÄ- KESKUS

230-1-50
F/10A

L
N
PE

MMJ
3x1,5S

PUHALLINKONVEKTORI SIGMA __ SH

230-1-50

max __, __ kW
max __, __ A

PUHALLINMOOTTORI
JÄNNITÄMUKUNTAJALLA:
6-NOPEUSKINEN

M
1 2

NOPEUDET:
1=MAX MIN=6

VALKONEN
MUSTA
NOLLA
MAX
MED
MIN

JÄÄHD.
PATTERI

YLEMPI

ALEMPI

SISÄÄN
ULOS

JÄÄHDYTYS-
VESI

2-TIEVENTTIILI

KONDENSSI-
VESI PUTKI
VIEMÄRIIN

CBL00
KYTKENTÄ-
KOTELO

L N Q1 M9 M8 M7 M6 M5 M4 M3 M2 M1

VAIHE

NOLLA

NOLLA

JÄÄHD

NOLLA

MAX

MED

MIN

VAIHE

NOLLA



JÄÄHD

MAX

MED

MIN

HUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ (=0/1 + min/med/max)



Malli SIGMA __ SH:

Ilmanottoaukko TAKANA,
puhallus ETEENPÄIN.
KATTOASENNUS

MALLI- KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
110	0,051 kW	0,244 A
112	0,062 kW	0,296 A
114	0,073 kW	0,349 A
216	0,084 kW	0,370 A
218	0,090 kW	0,430 A
220	0,112 kW	0,480 A
222	0,156 kW	0,680 A

— = TEHDASJOHDOTUS
(SÄHKÖ)

X = URAKKARAJA,
KAAPELIN ASENNUS JA
KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
— = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
--- = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ"
SÄHKÖURAKKA

P = URAKKARAJA,
PUTKIEN ASENNUS JA
KYTKENTÄ PUTKIURAKKA