


Malli SIGMA __ SV:
Ilmanottoaukko POHJASSA, puhallus YLÖSPÄIN.
SEINÄASENNUS TAI LATTIALLE JALUSTALLE

MALLI–KOKO	Sähköteho MAX–nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX–nopeus [A]
110	0,051 kW	0,244 A
112	0,062 kW	0,296 A
114	0,073 kW	0,349 A
216	0,084 kW	0,370 A
218	0,090 kW	0,430 A
220	0,112 kW	0,480 A
222	0,156 kW	0,680 A

——— = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)

X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA

— — — = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"

- - - - - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ" SÄHKÖURAKKA

P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

KOJACOOL OY
Vetokuja 4
01610 VANTAA
puh 09–777 1750
fax 09–777 17511

Suunn	Pvm	Työ	Koneen tyyppi	Työnro	Lehti
PJ	15.04.2009		SIGMA __ SV		1/1
	Muutos	Piirustuksen sisältö: JOHDOTUSKAAVIO	Laite: PUHALLINKONVEKTORI SIGMA (koot 110...222)		Piir.nro: SIGMA 110–222 SV (Termostaatti OHJAA Puhallinta) ja T6373B1064

Kytkentäkotelo CBL00 ☒ SÄÄDIN T6373B1064 ☒ | JÄÄHDYTYS VENTTIILI: EI OLE | KONDENSSIVESIPUMPPU: ON ☒ ☐