RYHMÄ–
KESKUS
230–1–50
F/10A
HIDAS
L
N
PE
MMJ
3x1,5S

PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA __ SH
230–1–50
max _,___ kW
max _,___ A

PUHALLINMOOTTORI
JÄNNITEMUUNTAJALLA:
6–NOPEUKSINEN
PE–KELTAVIHREÄ
VALKOINEN
MUSTA
NOPEUDET:
1=MAX
MIN=6
L M M 1 2 3 4 5 6
NOLLA
MAX
MED
MIN

JÄÄHD.
PATTERI
YLEMPI
ALEMPI
3–TIEVENTTIILI
SISÄÄN
ULOS
JÄÄHDYTYS–
VESI
P

VAIHE
NOLLA
NOLLA
JÄÄHD
NOLLA
MAX
MED
MIN
PE
L N Q1 M9 M8 M7 M6 M5 M4 M3 M2 M1
CBL00
KYTKENTÄ–
KOTELO
KONDENSSI–
VESI PUTKI
VIEMÄRIIN
P

X
VAIHE 1
NOLLA 2
JÄÄHD 6
MAX 5
MED 4
MIN 3

HUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ
(=0/1 + min/med/max)
KIIHDYTIN
ANTICIPATOR
OFF/ON
HEAT/COOL
ASETA
JUMPPI
PUHALLIN–
NOPEUS
FAN
1 MIN
2 MED
3 MAX
HONEYWELL
T6373B1064
1 VAIHE 1
2 NOLLA 2
3 JÄÄHD (LÄMM) 6
4
5
6 MIN 3
7 MED 4
8 MAX 5
MMO
7x1,5

HUOM!
JUMPPI VÄLILLÄ 3–5: TERMOSTAATTI: KÄYNNISTÄÄ JA PYSÄYTTÄÄ PUHALTIMEN, AVAA/SULKEE JÄÄHD.VENTTIILIN
HUOM!



Malli SIGMA __ SH:
Ilmanottoaukko TAKANA, puhallus ETEENPÄIN. KATTOASENNUS

MALLI–KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
110	0,051 kW	0,244 A
112	0,062 kW	0,296 A
114	0,073 kW	0,349 A
216	0,084 kW	0,370 A
218	0,090 kW	0,430 A
220	0,112 kW	0,480 A
222	0,156 kW	0,680 A

——— = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)
X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
— — — = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
- - - - - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ" SÄHKÖURAKKA
P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

KOJACOOL OY Vetokuja 4 01610 VANTAA puh 09–777 1750 fax 09–777 17511	Suunn PJ	Pvm 15.04.2009	Työ	Koneen tyyppi SIGMA __ SH		Työnro	Lehti 1/1
KOJACOOL OY		Muutos	Piirustuksen sisältö JOHDOTUSKAAVIO	Laite PUHALLINKONVEKTORI SIGMA (koot 110...222)	SIGMA	Kytkentäkotelo CBL00 ☒ SÄÄDIN T6373B1064 ☒	JÄÄHDYTYS VENTTIILI 3–TIE ☒	Piir.nro SIGMA 110–222 SH	(Termostaatti OHJAA Puhallinta) ja T6373B1064