PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA __ SV
230–1–50
max _,___ kW
max _,__ A

RYHMÄ–
KESKUS
230–1–50
F/10A
HIDAS
L
N
PE
MMJ
3x1,5S

PUHALLINMOOTTORI, JÄNNITEMUUNTAJALLA: 6–NOPEUKSINEN
PE–KELTAVIHREÄ
VALKOINEN
MUSTA
NOPEUDET: 1=MAX MIN=6
L M M 1 2 3 4 5 6
NOLLA MAX MED MIN

JÄÄHD. PATTERI
YLEMPI
ALEMPI
3–TIEVENTTIILI
P
SISÄÄN
ULOS
JÄÄHDYTYS–VESI

VAIHE NOLLA NOLLA JÄÄHD NOLLA MAX MED MIN
L N Q1 M9 M8 M7 M6 M5 M4 M3 M2 M1
CBL00
KYTKENTÄ–KOTELO
PE


KONDENSSI–VESIPUMPPU
(PUMPUN PAINEPUTKI MUOVI PUR 8/11)
MAX: h=2metriä L=2metriä
ETÄISYYS RUNKO–VIEMÄRIIN
RUNKOLINJASSA "KAATO" VIEMÄRIIN ESIM. Cu22 TAI Cu28
KONDENSSI–VESIPUTKI VIEMÄRIIN

VAIHE NOLLA JÄÄHD MAX MED MIN
1 2 6 5 4 3

HUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ
(=0/1 + min/med/max)
KIIHDYTIN ANTICIPATOR
OFF/ON
HEAT/COOL
PUHALLIN–NOPEUS FAN 1 MIN 2 MED 3 MAX
ASETA JUMPPI
HONEYWELL T6373B1064
1 VAIHE
2 NOLLA
3 JÄÄHD (LÄMM)
4
5
6 MIN
7 MED
8 MAX

MMO
7x1,5

HUOM! HUOM!
JUMPPI VÄLILLÄ 3–5: TERMOSTAATTI: KÄYNNISTÄÄ JA PYSÄYTTÄÄ PUHALTIMEN, AVAA/SULKEE JÄÄHD.VENTTIILIN





Malli SIGMA __ SV:
Ilmanottoaukko POHJASSA, puhallus YLÖSPÄIN.
SEINÄASENNUS TAI LATTIALLE JALUSTALLE

MALLI–KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
110	0,051 kW	0,244 A
112	0,062 kW	0,296 A
114	0,073 kW	0,349 A
216	0,084 kW	0,370 A
218	0,090 kW	0,430 A
220	0,112 kW	0,480 A
222	0,156 kW	0,680 A

——— = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)
X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
— — — = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
- - - - - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ" SÄHKÖURAKKA
P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

KOJACOOL OY
KOJACOOL OY
Vetokuja 4
01610 VANTAA
puh 09–777 1750
fax 09–777 17511

Suunn	Pvm	Työ	Koneen tyyppi	Työnro	Lehti
PJ	15.04.2009		SIGMA __ SV		1/1
	Muutos	Piirustuksen sisältö: JOHDOTUSKAAVIO	Laite: PUHALLINKONVEKTORI SIGMA (koot 110...222)		Piir.nro: SIGMA 110–222 SV (Termostaatti OHJAA Puhallinta) ja T6373B1064

Kytkentäkotelo CBL00 ☒ SÄÄDIN T6373B1064 ☒ JÄÄHDYTYS VENTTIILI 3–TIE ☒ KONDENSSIVESIPUMPPU ON ☒