
230-1-50
HIDAS
F/10A
L
N
PE
RYHMÄ-
KESKUS
MMJ
3x1,5S
KONE nro 1
PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA __ SH
max __,____ kW
max __,___ A
NOLLA
JÄÄHD
JÄÄHDYTYS
2-TIEVENTTIILI
(TOIMILAITE: 230VAC)
(ON/OFF)
PE=KELTAVIHREÄ
VALKOINEN
MUSTA
M
1~
1=MAX
NOPEUDET:
MIN=6
PUHALLINMOOTTORI
JÄNNITEMUUNTAJALLA:
6-NOPEUKSINEN
RELE-
KORTTI
230V~
MAX=
MED=
MIN=
KONDENSSI-
VESIPUTKI
VIEMÄRIIN
= TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)
X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
= KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
= JOHDOTUS "KENTÄLLÄ": SÄHKÖURAKKA
P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA
HUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ
(=0/1 + min/med/max)
KIIHDYTIN
ANTICIPATOR
OFF/ON
HEAT/COOL
PUHALLIN-
NOPEUS
FAN
ASETA JUMPPI
VAIHE
NOLLA
JÄÄHD
(LÄMM)
MIN
MED
MAX
HONEYWELL
T6373B1064
MMO
7x1,5
VAIHE
NOLLA
MIN
MED
MAX
JÄÄHD
PE
KUN KYTKETÄÄN USEAMPIA PUHALLIN-KONVEKTOREITA SAMAN SÄÄTIMEN PERÄÄN, ON NIIDEN OLTAVA MALLIKOOLTAAN SAMOJA.
(= MYÖS MOOTTORIEN VAIHTOEHTOISET SAMAT PYÖRIMISNOPEUDET)
KONE nro 2
7 - PE
6 - JÄÄHD
1 - VAIHE
2 - NOLLA
5 - MAX
4 - MED
3 - MIN
HUOM!
JUMPPI VÄLILLÄ 3-5: TERMOSTAATTI: KÄYNNISTÄÄ JA PYSÄYTTÄÄ PUHALTIMEN, AVAA/SULKEE JÄÄHD.VENTTIILIN
Malli SIGMA __ SH:
Ilmanottoaukko TAKANA, puhallus ETEENPÄIN.
KATTOASENNUS
MALLI-KOKO | Sähköteho MAX-nopeus [kW] | Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
110 | 0,051 kW | 0,244 A
112 | 0,062 kW | 0,296 A
114 | 0,073 kW | 0,349 A
216 | 0,084 kW | 0,370 A
218 | 0,090 kW | 0,430 A
220 | 0,112 kW | 0,480 A
222 | 0,156 kW | 0,680 A
KOJACOOL OY
Vetokuja 4
01610 VANTAA
puh 09-777 1750
fax 09-777 17511
Suunn PJ
Pvm 16.03.2010
Muutos
Työ
Piirustuksen sisältö JOHDOTUSKAAVIO
Laite PUHALLINKONVEKTORIT 2 kpl SIGMA (koot 110...222)
SIGMA
Koneen tyyppi 2xSIGMA __ SH
Kytkentäkotelo CBL20
SÄÄDIN T6373B1064
JÄÄHDYTYS VENTTIILI 2-TIE
Piir.nro 2xSIGMA 110-222 SH
(Termostaatti OHJAA Puhallinta) ja T6373B1064
Lehti 1/1