


———	= TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)
X	= URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
— — —	= KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
- - - - - -	= JOHDOTUS "KENTÄLLÄ" SÄHKÖURAKKA
P	= URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

Malli SIGMA __ SV:
Ilmanottoaukko POHJASSA, puhallus YLÖSPÄIN.
SEINÄASENNUS TAI LATTIALLE JALUSTALLE

MALLI–KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
224	0,184 kW	0,812 A
226	0,203 kW	0,880 A
228	0,241 kW	1,1 A

KOJACOOL OY Vetokuja 4 01610 VANTAA puh 09–777 1750 fax 09–777 17511	Suunn PJ	Pvm 31.03.2009	Työ	Koneen tyyppi SIGMA __ SV			Työnro / Lehti 1/1
KOJACOOL OY		Muutos	Piirustuksen sisältö JOHDOTUSKAAVIO	Laite PUHALLINKONVEKTORI **SIGMA (koot 224–226–228)**	Kytkentäkotelo CBL00 ☒ SÄÄDIN T6373B1064 ☒	JÄÄHDYTYS VENTTIILI 2–TIE ☒	KONDENSSIVESIPUMPPU ON ☒	Piir.nro **SIGMA 224–228 SV**	(Puhallin käy AINA) **ja T6373B1064**