

RYHMÄ- KESKUS

230-1-50
F/10A



L
N
PE

MMJ
3x1,5S

PUHALLINKONVEKTORI SIGMA SH

230-1-50

max _____ kW
max _____ A





SISÄÄN
ULOS
JÄÄHDYTYS-
VESI

2-TIEVENTTIILI

KONDENSSI-
VESI PUTKI
VIEMÄRIIN

HUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ (=0/1 + min/med/max)



HUOMI! JUMPPI PUHALLIN KÄY JATKUVASTI, VÄLILLÄ 4-5: JÄÄHDYTYSLUPA 2-TIEVENTTIILILLE



— = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)
X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
— = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
- - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ" SÄHKÖURAKKA
P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

Malli SIGMA SH:
Ilmanottoaukko TAKANA,
puhallus ETEENPÄIN.
KATTOASENNUS

MALLI-KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
224	0,184 kW	0,812 A
226	0,203 kW	0,880 A
228	0,241 kW	1,1 A