

RYHMÄ- KESKUS

230-1-50
F/10A



HIDAS
L
N
PE

MMJ
3x1,5S



PUHALLINKONVEKTORI SIGMA SH

230-1-50

max _____ kW
max _____ A



SISÄÄN
ULOS
JÄÄHDYTYS-
VESI




ETÄISYYS
RUNKO-
VIEMÄRIIN
KONDENSSI-
VESIPUTKI
VIEMÄRIIN

DIGITAALINEN TERMOSTAATTI SEINÄLLÄ

EBERLE INSTAT 7
(TYPE 52749)

(PUHALLIN
KÄYNNISTYY/PYSÄHTYY
TERMOSTAATTIN OHJAMAANA
LISÄTEN/PIENENTÄEN
PUHALLINNOPEUTTA
AUTOMAATTISESTI)
(3-TIEVENTTIILI AVAA/SULKEE
MYÖS TERMOSTAATTIN
OHJAMAANA)

HUOM !
(LEPOVÄLYS ON n. 1,5°C,
JOKA EI OLE MUUTETTAVISSA)



SELITYKSET:

- PUHALLIN MIN-NOPEUS
- PUHALLIN MED-NOPEUS
- PUHALLIN MAX-NOPEUS
- PUHALLIN NOPEUS: AUTOMAATTINEN (TERMOSTAATTI)
- JÄÄHDYTYS TOIMINTO (VALITTU)
- LÄMMITYS TOIMINTO (VALITTU)
- ON/OFF

HUOMAUTUKSET:

* = JUMPPI VÄLILLE 4 JA 12



— = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)
X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
— — = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
- - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ" SÄHKÖURAKKA
P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

Malli SIGMA __ SH: Ilmanottoaukko TAKANA, puhallus ETEENPÄIN. KATTOASENNUS		
MALLI-KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
224	0,184 kW	0,812 A
226	0,203 kW	0,880 A
228	0,241 kW	1,1 A

KOJAC
KOJAC COOL OY
Vetokuja 4
01610 VANTAA
puh 09-777 1750
fax 09-777 17511

Suunn
PJ
Pvm
31.03.2009
Muutos

Työ
Piirustuksen sisältö
JOHDOTUSKAAVIO

Laite
PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA (koot 224-226-228)

Koneen tyyppi
SIGMA __ SH
Kytkentäkotelo CBL00 ☒ JÄÄHDYTYS 3-TIE ☒ KONDENSSIVESIPUMPPU ☒
SÄÄDIN INSTAT7 (52749) ☒ VENTTIILI ☐

Työnro
Piir.nro (Termostaatti OHJAA Puhallinta)
SIGMA 224-228 SH ja INSTAT7(=52749)

Lehti
1/1