

RYHMÄ- KESKUS



230-1-50
F/10A

HIDAS
L
N
PE

MMJ
3x1,5S

PUHALLINKONVEKTORI SIGMA SH


230-1-50
max _____ kW
max _____ A



SISÄÄN
JÄÄHDYTYS-
VESI
ULOS

KONDENSSI-
VESI PUTKI
VIEMÄRIIN

CBL00
KYTKENTÄ-
KOTELO




DIGITAALINEN
TERMOSTAATTI
SEINÄLLÄ

EBERLE INSTAT 7
(TYPE 52749)

(PUHALLIN
KÄYNNISTYY/PYSÄHTYY
TERMOSTAATTIN OHJAMAANA
LISÄTEN/PIENENTÄEN
PUHALLINNOPEUTTA
AUTOMAATTISESTI)
EI JÄÄHDYTYSVENTTIILIÄ

HUOM !

(LEPOVÄLYS ON n. 1,5°C,
JOKA EI OLE MUUTETTAVISSA)



SELITYKSET:

- PUHALLIN MIN-NOPEUS
- PUHALLIN MED-NOPEUS
- PUHALLIN MAX-NOPEUS
- PUHALLIN NOPEUS: AUTOMAATTINEN (TERMOSTAATTI)
- JÄÄHDYTYS TOIMINTO (VALITTU)
- LÄMMITYS TOIMINTO (VALITTU)
- ON/OFF

HUOMAUTUKSET:

* = JUMPPI VÄLILLE 4 JA 12



— = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)
X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
— — = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
- - - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ" SÄHKÖURAKKA
P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

Malli SIGMA __ SH:
Ilmanottoaukko TAKANA,
puhallus ETEENPÄIN.
KATTOASENNUS

MALLI-KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
224	0,184 kW	0,812 A
226	0,203 kW	0,880 A
228	0,241 kW	1,1 A

KOJAC

KOJACCOOL OY
Vetokuja 4
01610 VANTAA
puh 09-777 1750
fax 09-777 17511

Suunn
PJ

Pvm
31.03.2009
Muutos

Työ

Piirustuksen sisältö
JOHDOTUSKAAVIO

Laite
PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA (koot 224-226-228)

SIGMA

Koneen tyyppi

SIGMA __ SH

KytKentäkotelo CBL00 ☒ JÄÄHDYTYS ☒ VENTTIILI ☒

Työnro

Piir.nro (Termostaatti OHJAA Puhallinta)
SIGMA 224-228 SH ja INSTAT7(=52749)

Lehti
1/1