230-1-50
HIDAS
F/10A
L
N
PE
RYHMÄ-
KESKUS
MMJ
3x1,5S

= TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)
X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
= KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
= JOHDOTUS "KENTÄLLÄ": SÄHKÖURAKKA
P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

KONE nro 1
PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA __ SH
max _,___ kW
max _,__ A

RELE-KORTTI 230V~
T4 L L N N
MAX=T3
MED=T2
MIN=T1
0 A4 A3 A2 A1

PE=KELTAVIHREÄ
MIN
MED
MAX
NOLLA
COM
NOLLA=VALKOINEN
M 1~
PUHALLINMOOTTORI: 6-NOPEUKSINEN

L N Q1 M9 M8 M7 M6 M5
NOLLA
JÄÄHD
JÄÄHDYTYS
3-TIEVENTTIILI
(TOIMILAITE: 230VAC)
(ON/OFF)

ETÄISYYS RUNKO-VIEMÄRIIN (PUMPUN PAINEPUTKI MUOVI PUR 8/11)
MAX: h=2metriä
L=2metriä
KONDENSSI-VESIPUMPPU


KONDENSSIVESIPUTKI VIEMÄRIIN
RUNKOLINJASSA "KAATO"
VIEMÄRIIN ESIM. Cu22 TAI Cu28




Malli SIGMA __ SH: Ilmanottoaukko TAKANA, puhallus ETEENPÄIN. KATTOASENNUS		
MALLI-KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
224	0,184 kW	0,812 A
226	0,203 kW	0,880 A
228	0,241 kW	1,1 A

VAIHE NOLLA MIN MED MAX JÄÄHD
1 2 3 4 5 6
MMO 7x1,5

VAIHE NOLLA MIN MED MAX JÄÄHD PE
1 2 3 4 5 6 7
MMO 7x1,5



HUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ
(=0/1 + min/med/max)



KUN KYTKETÄÄN USEAMPIA PUHALLIN-KONVEKTOREITA SAMAN SÄÄTIMEN PERÄÄN, ON NIIDEN OLTAVA MALLIKOOLTAAN SAMOJA.
(= MYÖS MOOTTORIEN VAIHTOEHTOISET SAMAT PYÖRIMISNOPEUDET)

KONE nro 2
PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA __ SH
max _,___ kW
max _,___ A

7 – PE
6 – JÄÄHD
1 – VAIHE
2 – NOLLA
5 – MAX
4 – MED
3 – MIN

RELE-KORTTI 230V~
T4 L L N N
MAX=T3
MED=T2
MIN=T1
0 A4 A3 A2 A1

PE=KELTAVIHREÄ
MIN
MED
MAX
NOLLA
COM
NOLLA=VALKOINEN
M 1~
PUHALLINMOOTTORI: 6-NOPEUKSINEN

L N Q1 M9 M8 M7 M6 M5
NOLLA
JÄÄHD
JÄÄHDYTYS
3-TIEVENTTIILI
(TOIMILAITE: 230VAC)
(ON/OFF)

KONDENSSI-VESIPUMPPU

KOJACOOL OY Vetokuja 4 01610 VANTAA puh 09-777 1750 fax 09-777 17511	Suunn PJ	Pvm 31.08.2010	Työ	Koneen tyyppi 2xSIGMA __ SH		Työnro	Lehti 1/1
KOJACOOL OY		Muutos	Piirustuksen sisältö JOHDOTUSKAAVIO	Laite 2 kpl PUHALLINKONVEKTORIT SIGMA (koot 224-226-228)	Kytkentäkotelo CBL20 ☒ SÄÄDIN T6375B1302 ☒	JÄÄHDYTYS VENTTIILI 3-TIE ☒	KONDENSSIVESIPUMPUT ON ☒	Piir.nro 2xSIGMA 224-228 SH	(Puhallin käy AINA) ja T6375B1302