
KASETTIMALLINEN PUHALLINKONVEKTORI UCS

MALLI-KOKO	SÄHKÖTEHO MAX-nopeus [kW]	NIMELLISVIRTA MAX-nopeus [A]
UCS 221	0,051 kW	0,244 A
UCS 231	0,062 kW	0,310 A
UCS 232	0,079 kW	0,350 A

MALLI-KOKO	SÄHKÖTEHO MAX-nopeus [kW]	NIMELLISVIRTA MAX-nopeus [A]
UCS 921	0,148 kW	0,67 A
UCS 922	0,164 kW	0,72 A



KOHOKYTKIMEN JA KONDENSSIVESIPUMPUN TOIMINTA:
UCS -KASETTIMALLISESSA PUHALLINKONVEKTORISSA:

- KOHOKYTKIN OHJAA KONDENSSIVESIPUMPUN TOIMINTAA AINA KUN SÄHKÖSYÖTTÖ 230VAC KYTKETTY VESIKASETTIIN =LIITTIMET N JA L.
- KOHOKYTKIN ALHAALLA: KONDENSSIVESIPUMPPU EI KÄY
- KOHOKYTKIN NOUSEE: KONDENSSIVESIPUMPPU KÄYNNISTYY
- KOHOKYTKIMEN NOUSTESSA YHÄ ÄÄRI-YLÄASENTOON, PUMPPU PYSYY KÄYNNISSÄ JA KOHOKYTKIMELTÄ MAHDOLLISTA SAADA ns. HÄLYTYS:
  - HÄLYTYS EI OLE POTENTIAALIVAPAA KÄRKI
  - HÄLYTYS ULOSTULO 230VAC = LIITTIMILTÄ Q1 JA L.
- ko. HÄLYTYS MAHDOLLINEN VAIN SILLOIN, KUN LIITTIMELLE M8 TULEE/KYTKETTY TERMOSTAATILTA JÄÄHDYTYSLUPA 230V
- KONDENSSIVESIPUMPUN KÄYNTI EI VAIKUTA JÄÄHDYTYSVENTTIILIN TOIMINTAAN SILLOIN, KUN TERMOSTAATILTA TULEE JÄÄHDYTYSLUPA
  - PUMPPU KÄY ja SAMANAIKAISESTI VOI JÄÄHDYTYSVENTTIILI OLLA TARVITTAESSA AUKI, JOS ON JÄÄHDYTYSTARVETTA

KOJACOOL OY KOJACOOL OY Vetokuja 4 01610 VANTAA puh 09-777 1750 fax 09-777 17511	Suunn PJ	Pvm 29.04.2009	Työ	Koneen tyyppi UCS ___		Työnro	Lehti 1/1
		Muutos	Piirustuksen sisältö JOHDOTUSKAAVIO	Laite KASETTIMALLINEN PUHALLINKONVEKTORI UCS 221-231-232 ja 921-922	Kytkentä QEC00 ☒ SÄÄDIN INSTAT7 (52749) ☒	JÄÄHDYTYS VENTTIILI EI OLE KOND.VESIPUMPPU OMA ON ☒	Piir.nro UCS ___ (QEC00) ja INSTAT7(=52749)