


RYHMÄ- KESKUS

230-1-50
F/10A




— = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)
X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
- - - = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
- - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ" SÄHKÖURAKKA
P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

MALLI-KOKO	SÄHKÖTEHO MAX-nopeus [kW]	NIMELLISVIRTA MAX-nopeus [A]
UCS 221	0,051 kW	0,244 A
UCS 231	0,062 kW	0,310 A
UCS 232	0,079 kW	0,350 A

MALLI-KOKO	SÄHKÖTEHO MAX-nopeus [kW]	NIMELLISVIRTA MAX-nopeus [A]
UCS 921	0,148 kW	0,67 A
UCS 922	0,164 kW	0,72 A


MMJ
3x1,5S



TARVITTAESSA VOIDAAN PUHALINMOOTTORIN PYÖRIMISNOPEUTTA JOKO PIENENTÄÄ TAI SUURENTAA VAHTAMALLA JOHTIMEN (MIN-MED-MAX) PAIKKAA JÄNNITEMUUNTAJALLA:




NYT VALITUT NOPEUDET OVAT:
1=MAXIMI NOPEUS
3=KESKI (=MED) NOPEUS
5=MINIMI NOPEUS




MMO
7x1,5

MMO
7x1,5



HUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ (=0/1 + min/med/max)



HUOM!

JUMPPI TERMOSTAATTI: KÄYNNISTÄÄ JA PYSÄYTTÄÄ VÄLILLÄ 3-5: PUHALTIMEN, AVAA/SULKEE JÄÄHD.VENTTIILIN

HUOM!

KOJAC
KOJAC COOL OY
Vetokuja 4
01610 VANTAA
puh 09-777 1750
fax 09-777 17511

Suunn
PJ

Pvm
15.04.2009
Muutos

Työ

Piirustuksen sisältö
JOHDOTUSKAAVIO

Laite KASETTIMALLISET PUHALINKONVEKTORIT
2 kpl UCS 221-231-232/921-922

Koneen tyyppi
2xUCS

Relekortti (QEC20) ☒ JÄÄHDYTYS 3-TIE ☒ KOND.VESIPUMPUT OMAT ☒ SÄÄDIN T6373B1064 ☒ VENTTIILI ☐

Työnro

Piir.nro (Termostaatti OHJAA Puhallinta)
2xUCS (QEC20) ja T6373B1064

Lehti
1/1