


# RYHMÄ- KESKUS

230-1-50  
F/10A





— = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)  
X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA  
- - - = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"  
- - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ" SÄHKÖURAKKA  
P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA


| MALLI-KOKO | SÄHKÖTEHO<br>MAX-nopeus [kW] | NIMELLISVIRTA<br>MAX-nopeus [A] |
|------------|------------------------------|---------------------------------|
| UCS 221    | 0,051 kW                     | 0,244 A                         |
| UCS 231    | 0,062 kW                     | 0,310 A                         |
| UCS 232    | 0,079 kW                     | 0,350 A                         |

| MALLI-KOKO | SÄHKÖTEHO<br>MAX-nopeus [kW] | NIMELLISVIRTA<br>MAX-nopeus [A] |
|------------|------------------------------|---------------------------------|
| UCS 921    | 0,148 kW                     | 0,67 A                          |
| UCS 922    | 0,164 kW                     | 0,72 A                          |

MMJ  
3x1,5S



TARVITTAESSA VOIDAAN PUHALINMOOTTORIN PYÖRIMISNOPEUTTA JOKO PIENENTÄÄ TAI SUURENTAA VAIHTAMALLA JOHTIMEN (MIN-MED-MAX) PAIKKAA JÄNNITEMUUNTAJALLA:



NYT VALITUT NOPEUDET OVAT:  
1=MAXIMI NOPEUS  
3=KESKI (=MED) NOPEUS  
5=MINIMI NOPEUS


## DIGITAALINEN TERMOSTAATTI SEINÄLLÄ

EBERLE INSTAT 7  
(TYPE 52749)

(PUHALLIN KÄYNNISTYY/PYSÄHTYY TERMOSTAATIN OHJAMAANA LISÄTEN/PIENENTÄEN PUHALINNOPEUTTA AUTOMAATTISESTI)  
(3-TIEVENTTIILI AVAA/SULKEE MYÖS TERMOSTAATIN OHJAMAANA)

## HUOM !

(LEPOVÄLYS ON n. 1,5°C, JOKA EI OLE MUUTETTAVISSA)



## SELITYKSET:

- PUHALLIN MIN-NOPEUS
- PUHALLIN MED-NOPEUS
- PUHALLIN MAX-NOPEUS
- PUHALLIN NOPEUS: AUTOMAATTINEN (TERMOSTAATTI)
- JÄÄHDYTYKSEN TOIMINTO (VALITTU)
- LÄMMITYKSEN TOIMINTO (VALITTU)
- ON/OFF

## HUOMAUTUKSET:

\* = JUMPPI VÄLILLE 4 JA 12

**KOJAC**  
KOJAC COOL OY  
Vetokuja 4  
01610 VANTAA  
puh 09-777 1750  
fax 09-777 17511

Suunn  
PJ

Pvm  
17.08.2009  
Muutos

Työ

Piirustuksen sisältö  
JOHDOTUSKAAVIO

Laite KASETTIMALLISET PUHALLINKONVEKTORIT  
2 kpl UCS 221-231-232/921-922

Koneen tyyppi

2xUCS

Relekortti (QEC20) ☒  
SÄÄDIN/INSTAT7 (52749) ☒

JÄÄHDYTYKSEN TOIMINTO ☒  
VENTTIILI ☒

KOND.VESIPUMPUT OMAT ☒

Työnro

Piir.nro (Termostaatti OHJAA Puhallinta)  
2xUCS (QEC20) ja INSTAT7(=52749)

Lehti  
1/1